

**Gördülő Fejlesztési Terv
Felújítási és pótlás (2024-2038)
Budaörs ivóvíz, I. ütem**

**2023. évben
elfogadott GFT**

S.sz.	Fő-csoport	A beruházási igény				Prioritási szám	Beruházási keret (eFt)	Pénzügyi forrás	Jelleg	Vízjogi engedélyeztetés státusza	Beruházási keret (eFt)
		megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata						
1.	13	Bekötővezetékek cseréje (Budaörs)	Szerelvényvizsgálatok, vízmérőcsere során feltárt rendellenességek felszámolása, elhasználódott, rossz állapotban lévő anyagból épült bekötés cseréje.	Vízmérőcsere elvégzhetőségének biztosítása. Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset, és vagyonvédelem.	Vízmérőcsere nem végezhető el, törvényi kötelezettség nem teljesíthető.	102	1 500	ÉCS	Felújítás	Nem engedély köteles	1 500
2.	12	Szerelvények cseréje,beépítése (Budaörs)	Szerelvényvizsgálatok során fellelt rendellenességek megszüntetése.	Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset, és vagyonvédelem.	Csőszerűség esetén nem biztosítható az elvárt határidőn belül a vezetékek kiszakasztása. Zárás esetén nagy területen fellépő vízhiányok.	102	5 200	ÉCS	Felújítás	Nem engedély köteles	5 200
3.	12	Beruházási mérőkörök elszámolása (MSZO)	Budaörs víz. A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérőkörök költségét a 2000. évi C. számú törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni.	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérőkörök költségét a 2000. évi C. számú törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni.	törvényi kötelezettségnek megfelelés	101	2 500	ÉCS	Felújítás	Nem engedély köteles	4 200
4.	41	Tűzcsap cserék, kivezetések (Budaörs)	Fenntartásból induló, beruházásba átkönyvelendő munkák az üzemeltetett hálózaton.	98 %-os rendelkezésre állási mutató előérése.	Jogszabályi nemmegfelelés.	101	1 700	ÉCS	Felújítás	Nem engedély köteles	1 700
5.	41	Beruházási mérőkörök elszámolása (PIO) IVO	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérőkörök költsége a 2000. évi C. tv. 3. §. és 76.§ alapján.	Mérőkörök elszámolása.	Nem megfelelő teljesítmény elszámolás.	100	1 345	ÉCS	Felújítás	Nem engedély köteles	3 000
6.	41	Beruházási mérőkörök elszám. (Budaörs)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérőkörök költsége a 2000. évi C. tv. 3. §. és 76.§ alapján.	Mérőkörök elszámolása.	Nem megfelelő teljesítmény elszámolás.	100	280	ÉCS	Felújítás	Nem engedély köteles	280
7.	12	Nyár u. vízvezeték rekonstrukció	Az 1988-ban fektetett DN80 ac vezeték 10 db meghibásodás volt. A komplex kockázatértékelés eredménye alapján a vezetékek cseréje indokolt a Clementis L. u.-Budafoki u. között 200 m hosszban	A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése Személyi és vagyoni károkozás kockázatának minimalizálása, megszüntetése	Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi	78	25 000	ÉCS	Felújítás	Bejelentés köteles	25 000
8.	12	Kassai út ivóvíz vezeték rekonstrukció (Iglói köz-Kamaraendei út)	290 fm azbesztcement vízvezeték cseréje D110 KPE vezetékre.	Szolgáltatási színvonal megtartása.	Vízellátás biztonság.	na	55 500	Önkormányzati forrás	Felújítás	Tervezés folyamatban	55 500
Összesen:							93 025				15 000
											111 380

* Víztermelési létesítmények építési felújítása feladat elmarad