C-C METSZET - M=1:100

HŐBUROK SZERKEZETI RÉTEGEI

01 TALAJON FEKVŐ HIDEGPADLÓ U=0,3 W/m2K
-1,4 cm Lapburkolat az alaprajzi helyiségpecsétek szerint
-1 RTG BOTAMENT AE lemez üzemi víz elleni szigetelés BOTAMENT M21 FLEX ragasztóval ragasztva, hajlatokban BOTAMENT SB78 szalaggal erősítve (csak zuhanyzókban, szaunában, wc-kben)
-6 cm Vasalt aljzatbeton + padlófűtő regiszterek
-1 RTG Technológiai fólia
-15 cm AUSTROTHERM AT-N100 hőszigetelés
-2 RTG VILLAS ELASTOVILL E-G-4 E/K bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
-- Oldószeres bitumen kellősítés
-8 cm Vasalt aljzatbeton
-15 cm Osztályozott kavicsägy
-1 rtg 140 g/m² polipropilén fátyol
Termett talaj

02 TALAJON FEKVŐ MELEGPADLÓ U=0,3 W/m2K
-1,4 cm Laminált parketta burkolat az alaprajzi helyiségpecsétek szerint
-1 RTG Párazáró fólia
-6 cm Vasalt aljzatbeton + padlófűtő regiszterek
-1 RTG Technológiai fólia
-15 cm AUSTROTHERM AT-N100 hőszigetelés
-2 RTG VILLAS ELASTOVILL E-G-4 E/K bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
-- Oldószeres bitumen kellősítés
-8 cm Vasalt aljzatbeton
-15 cm Osztályozott kavicsägy
-1 rtg 140 g/m² polipropilén fátyol
Termett talaj

03 FŰTÖTT TETŐTERET HATÁROLÓ SZERKEZET U=0,17 W/m2K
- TONDACH ívesvágású hódfarkú cserépfedés
-5/3 cm Cserépléc
-5/3 cm Élére állított ellenléc +légrés
-1 RTG TONDACH TUNING FOL-S páraáteresztő tetőfólia
-20 cm ROCKWOOL DELTAROCK hőszig. szarufák között
-12/25 cm Szarufák
-CD 60/27 Gipszk.tartó acél sínek
között 5cm ROCKWOOL AIRROCK LD hőszig.
-1 rtg. DÖRKEN Delta® Reflex hőtükrös lég- és párazáró fólia
-1.25 cm RIGIPS RFI tűzgátló gipszkarton borítás
-1.25 cm RIGIPS RBI vízálló, impregnált gipszkarton borítás
-2rtg TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós falfestés

04 FŰTÖTT TERET HATÁROLÓ TETŐSZERKEZET U=0,17 W/m2K
- LINDAB PLX SEAMLINE korcolt fémlemez , 087 antracit színű
-1 rtg DÖRKEN Delta® Trela kócpaplanos szellőző alátétszőnyeg
-2cm Deszkázat
-5/3 cm Élére állított ellenléc +légrés
-1 RTG TONDACH TUNING FOL-S páraáteresztő tetőfólia
-20 cm ROCKWOOL DELTAROCK hőszig. szarufák között
-12/25 cm Szarufák

05 KÜLSŐ VAKOLT BLOKKTÉGLA FALSZERKEZET U=0,24 W/m2K
-1 RTG BAUMIT OpenTop homlokzati fedővakolat
-1 RTG BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-1 RTG BAUMIT PremiumPrimer alapozó
-1 RTG BAUMIT StarTex erősítő háló
-1 RTG BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-20 cm BAUMIT OpenReflect (OpenTherm) páraáteresztó EPS tábla hőszig.
StarTrack ragasztótárcsákkal rögzítve
-1 cm Simítás
-30 cm POROTHERM 30 X-therm Rapid Dryfix vázkerámia blokk falazat
-1,5 cm Beltéri vakolat
-2 rtg TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós falfestés

06 KÜLSŐ BURKOLT LÁBAZATI BLOKKTÉGLA FALSZERKEZET U=0,24 W/m2K
-5 cm Fagyálló klinker lábazati téglaburkolat ragasztva
-1 RTG BAUMIT PremiumPrimer alapozó
-1 RTG BAUMIT StarTex erősítő háló
-1 RTG BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-20 cm BAUMIT OpenReflect (OpenTherm) páraáteresztó EPS tábla hőszig.
StarTrack ragasztótárcsákkal rögzítve
-1 cm Simítás
-30 cm POROTHERM30 Alfa Rapid Dryfix vázkerámia blokk falazat
-1,5 cm Beltéri vakolat
-2 rtg TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós falfestés

07 KÜLSŐ VAKOLT VASBETON FALSZERKEZET U=0,24 W/m2K
-1 RTG BAUMIT OpenTop homlokzati fedővakolat
-1 RTG BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-1 RTG BAUMIT PremiumPrimer alapozó
-1 RTG BAUMIT StarTex erősítő háló
-1 RTG BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-25 cm BAUMIT OpenReflect (OpenTherm) páraáteresztó EPS tábla hőszig.
StarTrack ragasztótárcsákkal rögzítve
-1 cm Simítás
-20 cm Monolit vasbeton falazat
-1,5 cm Beltéri vakolat
-2 rtg TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós falfestés

08 KÜLSŐ BURKOLT LÁBAZATI VASBETON FALSZERKEZET U=0,24 W/m2K
-5 cm Fagyálló klinker lábazati téglaburkolat ragasztva
-1 RTG BAUMIT PremiumPrimer alapozó
-1 RTG BAUMIT StarTex erősítő háló
-1 RTG BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-25 cm BAUMIT OpenReflect (OpenTherm) páraáteresztó EPS tábla hőszig.
StarTrack ragasztótárcsákkal rögzítve
-1 cm Simítás
-20 cm Monolit vasbeton falazat
-1,5 cm Beltéri vakolat
-2 rtg TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós falfestés

09 KONZOLOS FŰTÖTT TÉR ALATTI FÖDÉM U=0,17 W/m2K
-1,4 cm Laminált parketta burkolat az alaprajzi helyiségpecsétek szerint
-1 RTG Párazáró fólia
-6 cm Vasalt aljzatbeton + padlófűtő regiszterek
-1 RTG Technológiai fólia
-15 cm AUSTROTHERM AT-N100 hőszigetelés
-2 RTG VILLAS ELASTOVILL E-G-4 E/K bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
-- Oldószeres bitumen kellősítés
-20 cm Vasalt aljzatbeton
-1 cm Simítás
-25 cm BAUMIT OpenReflect (OpenTherm) páraáteresztó EPS tábla hőszig.
StarTrack ragasztótárcsákkal rögzítve
-1 RTG BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-1 RTG BAUMIT StarTex erősítő háló
-1 RTG BAUMIT PremiumPrimer alapozó
-1 RTG BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-1 RTG BAUMIT OpenTop homlokzati fedővakolat

10 KÜLSŐ, TÁBLÁVAL BURKOLT FALSZERKEZET U=0,24 W/m2K
-2 cm CEDRAL CLASSIC szálcement táblás szerelt homlokzatburkolat
- GIP VECO-A-LS alu ötvözet burkolattartó rendszer
-4 cm Átszellőztetett légrés
-1 rtg Páraáteresztő, szélzáró, vízzáró fólia
-20 cm ROCKWOOL FIXROCK ásványgyapot homlokzati hőszigetelő táblák fém rögzítő elemek
közé helyezve
-30 cm POROTHERM N+F 30 vázkitöltő falazat
-1,5 cm Beltéri vakolat
-2 rtg TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós falfestés

11 FEDETT TERASZ FELETTI FÖDÉM U=0,17 W/m2K
-1,4 cm Laminált parketta burkolat az alaprajzi helyiségpecsétek szerint
-1 RTG Párazáró fólia
-6 cm Vasalt aljzatbeton + padlófűtő regiszterek
-1 RTG Technológiai fólia
-15 cm AUSTROTHERM AT-N100 hőszigetelés
-2 RTG VILLAS ELASTOVILL E-G-4 E/K bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
-- Oldószeres bitumen kellősítés
-20 cm Vasalt aljzatbeton
-1 cm Simítás
-25 cm BAUMIT OpenReflect (OpenTherm) páraáteresztó EPS tábla hőszig.
StarTrack ragasztótárcsákkal rögzítve
-1 RTG BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-1 RTG BAUMIT StarTex erősítő háló
-1 RTG BAUMIT PremiumPrimer alapozó
-1 RTG BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-1 RTG BAUMIT OpenTop homlokzati fedővakolat

12 PVC KERETSZERKEZETŰ HOMLOKZATI ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓ U=1,15 W/m2K

13 TETŐSÍK ABLAK U=1,25 W/m2K

14 HOMLOKZATI AJTÓ U=1,45 W/m2K

BELSŐ SZERKEZETI RÉTEGEK

15 KÖZBENSŐ MELEGPADLÓ

16 KÖZBENSŐ HIDEGPADLÓ

17 KÖZBENSŐ VÍZSZIGETELT HIDEGPADLÓ

18 LÉPCSŐPIHENŐ

19 LÉPCSŐFOK

20 VÁLASZFAL
-- TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós falfestés
-- 2 rtg RB12,5 gipszkarton
-- CW75/125 acél váz
között 8 cm ROCKWOOL TERMAROCK 30 hangszig.
-- 2 rtg RB12,5 gipszkarton
-- TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós falfestés

21 VÁLASZFAL VIZES HELYISÉGBEN
-- TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós falfestés
-- 2 rtg RB12,5 gipszkarton
-- CW75/125 acél váz
között 8 cm ROCKWOOL TERMAROCK 30 hangszig.
-- 2 rtg RB12,5 gipszkarton
-- TIKKURILA FEELINGS EXTRA DURABLE diszperziós falfestés

HŐBURKON KÍVÜLI SZERKEZETI RÉTEGEK

22 ALULRÓL LÁTSZÓ FÉMLEMEZ BURKOLATÚ TETŐ
- LINDAB PLX SEAMLINE korcolt fémlemez , 087 antracit színű
-1 rtg DÖRKEN Delta® Trela kócpaplanos szellőző alátétszőnyeg
-2,5 cm Deszkázat
-5/3 cm Élére állított ellenléc +légrés
-1 RTG TONDACH TUNING FOL-S páraáteresztő tetőfólia
- Fa szeglemezes rácsostartók statikus tervek szerinti kivitelben

23 ERESZ
- LINDAB PLX SEAMLINE korcolt fémlemez , 087 antracit színű
-1 rtg DÖRKEN Delta® Trela kócpaplanos szellőző alátétszőnyeg
-2,5 cm Deszkázat
-5/3 cm Élére állított ellenléc +légrés
-1 RTG TONDACH TUNING FOL-S páraáteresztő tetőfólia
-10/20 cm Fa szeglemezes rácsostartók csüngővége
-2,5 cm Deszkaborírás
- LINDAB PLX SEAMLINE korcolt lemez 044 antracitmetál színű
alsó ereszburkolat

24 BEJÁRAT ELŐTTI JÁRDA, TERASZ
-6 cm Térkő járda (homok fugával)
-4 cm Homokterítés
-5 cm Finom zúzottkő ágyazat
-15 cm Kavics ágyazat
- Termett talaj

25 GÉPJÁRMŰ BEHAJTÓ
-6 cm Térkő járda (homok fugával)
-4 cm Homokterítés
-5 cm Finom zúzottkő ágyazat
-15 cm Kavics ágyazat
- Termett talaj

26 GÉPJÁRMŰ BEHAJTÓ
-6 cm Térkő járda (homok fugával)
-4 cm Homokterítés
-5 cm Finom zúzottkő ágyazat
-15 cm Kavics ágyazat
- Termett talaj

11 LÁBAZAT
-- Tömörített talaj
-- Tömörített homokos kavics feltöltés
--38 cm Beton fal (Lehet ZS30 zsalukőből)
-- PORMEX RAPID kellősítés,
--2 RTG. VILLAS ELASTOVILL E-G-4 E/K bitumenes lemez
--15 cm XPS-TOP 30 hőszigetelés teljes hátfelületen felragasztva WEBER M701D-vel
+ acél beütőtüskés dübel
-1 RTG BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
-1 RTG BAUMIT StarTex erősítő háló
-1 RTG BAUMIT PremiumPrimer alapozó
-1 RTG BAUMIT OpenContact ragasztótapasz
1 RTG. BAUMIT MosaikTop lábazati díszítővakolat

31 MAGASTETŐ, FŰTÖTT TERET HATÁROLÓ
- CEMBRIT Diamond 40/40 sarkított négyzet (szabvány-) azbesztmentes műpala fedés, antracit színű

ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS: **ARKER STÚDIÓ** ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 7400 KAPOSVÁR, DÓZSA GY. U. 21. TEL: 82 / 427-043; FAX: 511-923 www.arker.hu E-MAIL: info@arker.hu MÉKazonosító:C-14-798 ARKER STÚDIÓ ÉPÍTÉSZETI KFT. A&K ARKERS® ALAPÍTVA 1992. KAPOSVÁR DÓZSA GYÖRGY U. 21.	PROJEKT MEGNEVEZÉSE: **FONYÓDI JÁRÁS SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÚJ SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉPÍTÉSE 8640 FONYÓD DOBÓ I. U. HRSZ.: 8044/16**	RAJZSZÁM: **E-07**
	ELJÁRÁS FAJTÁJA: **ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV**	KIADÁS DÁTUMA: 2023. 06. 12.
	RAJZ MEGNEVEZÉSE: **C-C METSZET - M=1:100**	JELZŐSZÁM: 30-.../2013
	TULAJDONOS, ÉPÍTTETŐ: **FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8640 FONYÓD FŐ UTCA 19.**	ALÁÍRÁS:
	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ, MUNKATÁRSAK: LŐRINCZ FERENC OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, VEZETŐ TERVEZŐ É1 14-0270 HALAS IVÁN OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, VEZETŐ TERVEZŐ É1 02-0094	ALÁÍRÁS:

STATIKUS TERVEZŐ:	ÉPÜLET-GÉPÉSZET:
GEODÉZIA:	ÉPÜLET VILLAMOS TERVEZŐ:
TALAJMECHANIKA:	GYENGEÁRAM TERVEZŐ:
ÚTTERV, CSAPADÉKVÍZ:	SPRINKLER TERVEZŐ:
FELVONÓ TERV:	TŰZVÉDELMI TERVEZŐ:

EZEN TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ARKER STÚDIÓ ÉPÍTÉSZETI KFT. SZELLEMI TERMÉKE. A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999./LXXVI. TÖRVÉNY ALAPJÁN JOGVÉDELEM ALATT ÁLL!
A TERVLAPOK A BSA ÁLTAL ELLENŐRZÖTT PROGRAMMAL KÉSZÜLTEK.
TERVFÁJL: X:\ARKER-2023\ TERVEZESI MUNKAK-2023\Fonyod_Szoc központ\!CAD\Engedélyezési terv_23-06-12_Féltető nélkül.pln UTOLJÁRA MENTETTE: {halas.ivan}

file név: Engedélyezési terv_23-06-12_Féltető nélkül lapméret: 841 x297 mm, (=0,250m2)