

				BERUHÁZÁS becsült összeg	FELÚJÍTÁS becsült összeg	ÖSSZESEN becsült összeg
1.)Százszorszép Bölcsőde						
S.sz.	Munka megnevezése		Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Vizesblokk felújítása (1 db)	F	Évek óta kéri az intézmény, folyamatos a csempejavítás, csőrepedések, modernizálás szükséges (Micimackó csoport 26 m2)	0 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
2	Csiga csoport terasz burkolat felújítás	F	A felfagyások miatt a burkolat elrepedt, mozog (51,5 m2)	0 Ft	7 900 000 Ft	7 900 000 Ft
3	Csoportszobák és irodák árnyékolása	B	Nyári hővédelem miatt redőnyök felszerelése (47 db)	4 600 000 Ft	0 Ft	4 600 000 Ft
4	Főelosztó cseréje	F	Elavult, az épülettel egyidős (1977)	0 Ft	7 900 000 Ft	7 900 000 Ft
Összesen:				4 600 000 Ft	23 300 000 Ft	27 900 000 Ft

2.)Pitypang Bölcsőde						
S.sz.	Munka megnevezése		Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	1 db csoportszoba teraszának teljes felújítása	F	A burkolat felfagyott, mozog. 2022-ig már 4 db terasz burkolatát újítottuk fel. (80 m2)	0 Ft	12 400 000 Ft	12 400 000 Ft
2	2 db ARISTON KAZÁN cseréje	F	Az intézményben az új épületrészen 6 db ARISTON kazán van, ezekből 2022-ig 4 db ki lett már cserélve! A folyamatos és biztonságos működéshez szükséges.	0 Ft	5 200 000 Ft	5 200 000 Ft
3	Napkollektorok vezérlő egységek cseréje	F	Az új korszerűbb kazánokhoz a régi vezérlőegységek már nem kompatibilisek, cseréjük szükséges (6 db)	0 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Összesen:				0 Ft	19 600 000 Ft	19 600 000 Ft

3.)Vackor Óvoda						
S.sz.	Munka megnevezése		Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Folyosók és 2 csoportszobában burkolatfelújítás Fsz-en	F	A burkolat erősen elhasználódott (172 m2, ami 2 csoportszoba+2 öltöző folyosó részre vonatkozik)	0 Ft	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft
2	Radiátor szelepek cseréje termosztatikusra	F	33 db, energia megtakarítási szempontból szükséges	0 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
Összesen:				0 Ft	5 900 000 Ft	5 900 000 Ft

4.) Mákszem Óvoda						
S.sz.	Munka megnevezése		Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Teljeskörű elektormos korszerűsítés	F	Az intézmény elektormos rendszere elavult. Alelosztók, vezetékek, kábelek cseréje, kapcsolók, dugaljak, lámpatestek cseréje LED-re	0 Ft	30 600 000 Ft	30 600 000 Ft
Összesen:				0 Ft	30 600 000 Ft	30 600 000 Ft

5.) Holdfény Óvoda						
S.sz.	Munka megnevezése		Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Épület fűtés és hűtés központi vezérlő beépítése	B	Össze kell hangolni a működést az optimális hatás érdekében	6 500 000 Ft	0 Ft	6 500 000 Ft
Összesen:				6 500 000 Ft	0 Ft	6 500 000 Ft

6.) Csicsergő Óvoda						
S.sz.	Munka megnevezése		Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Főelosztó cseréje	F	Elektromos korszerűsítés szükséges	0 Ft	7 900 000 Ft	7 900 000 Ft
Összesen:				0 Ft	7 900 000 Ft	7 900 000 Ft

7.) Csicsergő Tagóvoda (Rózsa u.17.)						
S.sz.	Munka megnevezése		Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Új épület udvarra vezető fa lépcsők cseréje	F	A jelenlegi lépcső erősen elkorhadt	0 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
Összesen:				0 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft

8.)Kamaraerdei Óvoda						
S.sz.	Munka megnevezése		Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Villámvédelmi rendszer felújítás	F	A jelenlegi villámvédelem nem megfelelő még javítással sem, ezért nem adnak ki érvényes jegyzőkönyvet az intézményre	0 Ft	2 450 000 Ft	2 450 000 Ft
2	Konyhában klímaberendezés telepítése	E	Használhatatlan, nem javítható	750 000 Ft	0 Ft	750 000 Ft
3	Radiátor szelepek cseréje termosztatikusra	F	40 db, energia megtakarítási szempontból szükséges	0 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
Összesen:				750 000 Ft	4 150 000 Ft	4 900 000 Ft

2023. évi intézményi fejlesztések, Összesen:				11 850 000 Ft	93 150 000 Ft	105 000 000 Ft
--	--	--	--	---------------	---------------	----------------

Egyéb, előre nem tervezhető intézmény felújítási feladatok / Tartalékkeret					10 000 000 Ft	
--	--	--	--	--	---------------	--

Mindösszesen:					115 000 000 Ft	
---------------	--	--	--	--	----------------	--

Készítette: Molnár Tamara, Kozsda Attila					2023.01.30	
--	--	--	--	--	------------	--

F	FELÚJÍTÁS
B	BERUHÁZÁS
E	ESZKÖZBESZERZÉS