

Budaörs

felhasználó szám

össz.	9982 db
lakos	9324 db
nem lakos	658 db

számlázott szennyvíz

össz.	1806 em3/év	4948 m3/nap	0,496 m3/nap.fogy.hely
lakos	1221 em3/év	3345 m3/nap	0,359 m3/nap.fogy.hely
nem lakos	585 em3/év	1603 m3/nap	2,436 m3/nap.fogy.hely

Csatornahálózat

Össz. gyűjtőhálózat 117,9 km

Hálózatbővítési igény 2 % bővítés 300-ról 400-s átmérőre
2,358 km

1 fm DN 400 csatorna építése 250 eFt/fm
1 felhasználói helyre jutó bővítési igény 0,24 fm/fh

1 felhasználói helyre jutó hálózatbővítési költség 59 eFt/fh

1 lakossági felhasználói helyre jutó hálózatbővítési költség 42,7 eFt/fh
1 nem lakossági felhasználói helyre jutó hálózatbővítési költség 290,2 eFt/fh 119,14 eFt/m3

Átemelő

1 m3 átemelő kapacitás becsült költsége 80 eFt/m3

Tisztítótelep

1 m3 tisztítókapacitás fejlesztés becsült költsége 174 eFt/m3

Kalkulált Víziközmű Fejlesztési Hozzájárulás nem lakos 373,1 eFt/m3 jelenleg érvényesíthető 337,1 eFt/m3

felvezetés 965000 eFt
9600 m3/nap
100,5208 eFt/m3.nap

A víziközmű fejlesztési hozzájárulás mértékét sem a szolgáltató, sem az ellátásért felelős nem állapíthatja meg, nem módosíthatja.

Fenti kalkuláció kizárólag tájékoztató jellegű.


Oszoly Tamás

2016. 10. 27.