

Molnár Tamara

Feladó: Sipos Gergely <sipos.gergely@arkepitesz.hu>
Küldve: péntek 2022. szeptember 16 7:08
Címzett: Kozsda Attila; 'Ferenc Péter'; 'Bogyó László'; Székely Bulcsú; Vanyur Ádám
Másolatot kap: Lőrincz Mihály; Molnár Tamara
Tárgy: Re: BVUSS külső strandmedence felújítása

Tisztelt Címzettek!

A tárgy medence burkolatát műszak ellenőri oldalról megvizsgáltuk. A teljes felületű javítást indokoltnak tartjuk mind a burkolati rendszer cseréje, mind a vízszigetelési rendszer felújítása, mind a medencefenék lejtésképzésének tekintetében. A korábban elhelyezett burkolat felfagyott, a károsodás következtében a vízszigetelő réteg felszakadt helyenként. A medence víztelenítésekor a víz nem folyik el megfelelően, így a lejtésképzés javítása is szükséges. Vállalkozót felszólítottuk a medence fenék szintezésére, hogy a lejtésképzés mennyisége pontosan meghatározható legyen.

üdvözlettel

-
ARKKITEHTIÉPÍTÉSZ ÉS MÉRNÖKIRODAKFT.

Sipos Gergely
okl. építészmérnök
okl. épületszigetelési szakmérnök
épületszerkezeti szakértő
építési műszaki ellenőr
ügyvezető
0670 941 1793
www.arkepitesz.hu

2022. 09. 14. 15:09 keltezéssel, Kozsda Attila írta:

Tisztelt Vállalkozó, Üzemeltető, Műszaki Ellenőr!

Budaörs Város Önkormányzata 2022.04.08-án kötött Vállalkozási Szerződést a Hard Like Stone Kft-vel a „BVUSS Kültéri strandmedence felújítása” tárgyú munkákra.

2022. májusban az I. ütem munkálatai (medenceszél felújítása) szerződés szerint befejeződtek.

A II. ütem munkálatai 2022. szeptemberben – a megbeszéltek szerint – a medence vízének leengedése után elkezdődtek. A medencetest régi fugájának kiszedés/kivágása során azonban az érintett területen a burkolólapok is feljöttek.

A kialakult helyzetre tekintettel kérjük a Vállalkozót a munkálatok leállítására (kérjük a Műszaki Ellenőrt, ezt írja be az építési naplóba).

Kérjük a Műszaki Ellenőrt, az Üzemeltetőt és a Vállalkozót, hogy a kialakult helyzetre tekintettel adja meg javaslatát/álláspontját a munkálatok megfelelő műszaki tartalommal történő folytatására vonatkozóan.

Kérjük a Vállalkozót, adja meg árajánlatát a medencetest (természetesen az I. ütemben elvégzett medenceszélen kívüli felület) teljeskörű, szakszerű felújítására vonatkozóan.

Kérjük a Vállalkozót, mutassa ki a jelenlegi szerződéséből hátralévő (valószínűsíthetően elmaradó) munkálatokat.

Üdvözlettel:

KOZSDA ATTILA magasépítési és környezetvédelmi osztályvezető
Budaörsi Polgármesteri Hivatal - Műszaki Ügyosztály
kozsd.attila@budaors.hu tel: +36 23 880 423 fax: +36 23 447 891



Mielőtt kinyomtatod ezt az e-mailt, gondolj a környezetre.

--

-

ARKKITEHTIÉPÍTÉSZ ÉS MÉRNÖKIRODAKFT.

Sipos Gergely

okl. építészmérnök

okl. épületszigetelési szakmérnök

épületszerkezeti szakértő

építési műszaki ellenőr

ügyvezető

0670 941 1793

www.arkepitesz.hu

Molnár Tamara

Feladó: Bogyó László <Bogyo.Laszlo@btg.hu>
Küldve: péntek 2022. szeptember 16 15:39
Címzett: Kozsda Attila; 'Ferenc Péter'; Székely Bulcsú; 'Arkkitehti Kft.'; Vanyur Ádám
Másolatot kap: Lőrincz Mihály; Molnár Tamara; BTG Tamás Ervin; BTG Halag Mónika; Székely Bulcsú; Budaörsi Városi Uszoda, Sportcsarnok
Tárgy: RE: BVUSS külső strandmedence felújítása

Tisztelt Kozsda Attila úr!

Köszönjük a medence szélének tavasszal történt felújítását, amellyel a nyári üzemeltetés alatt nem volt probléma. Strand bezárást követően a munka folytatása során mi is láttuk a medence alján lévő burkolatok a vártnál nagyobb területen történő leválását a szerkezeti beton felületéről.

Üzemeltető javaslata medence aljának teljes bontása után a megfelelő rétegrend és a lejtések lehetséges megadásával új burkolat elkészítése műgyanta fugázással.

A kivitelezési munka során Üzemeltető tőle telhetően biztosítja a megfelelő munkakörülményeket Vállalkozó részére.

Munkájukat előre is köszönjük.

Üdvözlettel:

Bogyó László
Műszaki vezető
Budaörs Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand
23/444-427
30/226-6357
2040 Budaörs, Hársfa u. 6.
www.bvuss.hu



From: Kozsda Attila <kozsd.attila@budaors.hu>
Sent: Wednesday, September 14, 2022 3:10 PM
To: 'Ferenc Péter' <hardlikestonekft@gmail.com>; Bogyó László <Bogyo.Laszlo@btg.hu>; Székely Bulcsú <Szekely.Bulcsu@btg.hu>; 'Arkkitehti Kft.' <sipos.gergely@arkepitesz.hu>; Vanyur Ádám <vanyur.adam@arkepitesz.hu>
Cc: Lőrincz Mihály <lorincz.mihaly@budaors.hu>; Molnár Tamara <Molnar.Tamara@budaors.hu>
Subject: BVUSS külső strandmedence felújítása

Tisztelt Vállalkozó, Üzemeltető, Műszaki Ellenőr!

Budaörs Város Önkormányzata 2022.04.08-án kötött Vállalkozási Szerződést a Hard Like Stone Kft-vel a „BVUSS Kültéri strandmedence felújítása” tárgyú munkákra.

2022. májusban az I. ütem munkálatai (medenceszél felújítása) szerződés szerint befejeződtek.

A II. ütem munkálatai 2022. szeptemberben – a megbeszéltek szerint – a medence vizének leengedése után elkezdődtek. A medencetest régi fűgájának kiszedés/kivágása során azonban az érintett területen a burkolólapok is feljöttek.

A kialakult helyzetre tekintettel kérjük a Vállalkozót a munkálatok leállítására (kérjük a Műszaki Ellenőrt, ezt írja be az építési naplóba).

Kérjük a Műszaki Ellenőrt, az Üzemeltetőt és a Vállalkozót, hogy a kialakult helyzetre tekintettel adja meg javaslatát/álláspontját a munkálatok megfelelő műszaki tartalommal történő folytatására vonatkozóan.

Kérjük a Vállalkozót, adja meg árajánlatát a medencetest (természetesen az I. ütemben elvégzett medenceszélen kívüli felület) teljeskörű, szakszerű felújítására vonatkozóan.

Kérjük a Vállalkozót, mutassa ki a jelenlegi szerződéséből hátralévő (valószínűsíthetően elmaradó) munkálatokat.

Üdvözlettel:

KOZSDA ATTILA magasépítési és környezetvédelmi osztályvezető
Budaörsi Polgármesteri Hivatal - Műszaki Ügyosztály
kozsd.attila@budaors.hu tel: +36 23 880 423 fax: +36 23 447 891



Mielőtt kinyomtatod ezt az e-mailt, gondoldj a környezetre.