

Gyomaendrőd, térfigyelő kamera1 elhelyezés, helyszín felmérés JKV:
Szabadság tér 1. Járási Hivatal



Kamera felszerelési helye, főépület attika fal belső oldal, 30cm eltartó karral (fekete nyíl). Kábel bevezetés, tetőkibújtó lemeznél tömbszelencén keresztül. Kamera figyelési iránya: Szabadság tér kb. a piros nyíl iránya.



A kamera által rögzített kép kb. a jelölt területen belül.



Padlástéren belül a kábelt (CAT5e FTP) a meglévőkkel kb. azonos nyomvonalon rögzítő bilincseléssel szereljük. A Tetőtéren keresztül jut el a kábel az épület Keleti homlokzatáig, majd innen légkábelként kerül átfeszítésre a BKT Node épületre. Kamera tápellátása, adatátvitel (képtovábbítás) is innen történik a BKT meglévő hálózatán keresztül. Kábel feszültségszintje DC48V

