

BESZÁMOLÓ

2012. év

01-12 hó



2335 Taksony Wesselényi u. 21/a

2013-05-10

TAKSONY TELEPÜLÉSÜZEMELTETŐ KÖZHASZNÚ NP. KFT

2012 évi 01-12 havi beszámoló

- Januárban lakossági mérőket olvastunk hálózat szerelők bevonásával
- Közületi mérőolvasások minden hónap végén, lakossági kéthavonta folyamatosan történt
- A csőtörések száma 64 melyből 2 gerincvezetéken keletkezett 42 aknás és 20 db bekötési megfűró csap volt
- Sok esetben kellett intézkedni díjtartozások felhalmozása miatt (felszólítások, szűkítések)
- KT határozat alapján 6 db közkutat szereltünk le (a többi aszfaltbontással járna, de zárva van)
- Tolózárak csapszekrényeit kiemeltük, bebetonoztuk és működőképessé tettük
- Tolózár aknából kellett az eső által bemosódott sarat eltávolítani, tömszelencéket javítani
- Tűzcsapszekrények kiemelését és betonozását végeztük ahol szükséges volt
- 16 új vízbekötés létesült
- A Víztornyok fertőtlenítésére két alkalommal került sor
- Közműszerelvények és műtárgyak festését végeztük (korrózióvédelem)
- Kéthavonta mosattuk a vízhálózatot, kijelölt tűzcsapokon keresztül
- Havonta vízmintát vettünk és vizsgáltattuk (ÁNTSZ)
- Több esetben vízfogyasztási méréseket végeztünk lakossági ügyfeleknél
- Vízbázis védőterületeinek kaszálása tavasztól-őszig folyamatos volt
- Víztermelési és energiafelhasználási adatok rögzítése, karbantartási kötelezettségek ellátása naponta történt
- Ügyeleti készenléti szolgálatot láttunk el
- Decemberbe eleget tettünk az ideiglenes arzénmentesítési kötelezettségünknek így az 1/A számú kutat kivontuk a termelésből. Ennek eredményeképpen a víztermelő kapacitásunk jelentősen lecsökkent.
- Ez azt jelenti, hogy két kúttal tudjuk kielégíteni a lakossági és Intézményi vízigényeket
- Elkezdődtek az ivóvízminőség-javító program kivitelezési munkái, tető alá került a kezelő épület, és üzembe helyeztük a Révész utca VÖ-8 összekötő vezetéket.
- A Révész utcai hétvégi és állandó lakosok ivóvízzel történő ellátása az új vezetékről lett biztosítva.
- Az 5-ös számú (Athéneum) kút véglegesen ki lett vonva Taksony vízellátó rendszeréből: lezártuk a kútfejet, kiszereztük a szivattyút és a szerelvényeket, megszüntettük az energia ellátást is.

Jelen:

Mivel le kellett állítani az 1/A számú kutat ennek eredményeképpen a víztermelő kapacitásunk jelentősen lecsökkent. Ez azt jelenti, hogy két kúttal tudjuk kielégíteni a lakossági és intézményi vízigényeket. A két kútból biztonsággal kitermelhető vízmennyiség 850-900 m³/nap. A melegebb időszakokban ennél jóval nagyobbak a vízigények, meghaladhatják az 1200-1400 m³/napot. Ezt a mennyiséget két kút 24 órás üzemben sem tudja kielégíteni, ezért a Sportpálya Tűzcsapról történő locsolása más helyeken teheti szükségessé vízkorlátozás bevezetését.

„Kevés Településen megoldott a határérték alatti arzéntartalmú ivóvíz biztosítása saját vízhálózaton keresztül”

Tájékoztatásul néhány az 1/A kút leállítása utáni arzéneredmény

Mintavételi hely neve	Címe	µg/l
Bölcsőde	Szt. Anna tér 1	1,9
Polgármesteri Hivatal	Fő út 85	1,1
Orvosi rendelő	Széchenyi u 36	2,6
Közkút	Forrás u 53	0,9
Víztorony (100m ³)	Wesselényi u 21/a	1,7
Víztorony (300m ³)	Wesselényi u 21/a	2,5

A megengedett határérték **10 µg/l**

Taksony 2013-05-10

Szabó József

Melléklet a 2012.évi beszámolóhoz

Megnevezés	Mérték- egység	Mennyiség
Lakások száma összesen	db	2 099
Lakos szám	fő	6 352
Bekötés révén ellátott lakások száma (üdülők nélkül)	db	2 074
Ellátott területen lévő, bekötés nélküli lakások száma	db	25
Bekötés révén ellátott üdülőegységek száma	db	386
Bekötés révén ellátott közületek száma	db	124
Az elosztóhálózat hossza	m	42 377
Bekötővezeték hossza	m	22 040
Termelt víz	m ³ /év	282 596
Értékesített víz	m ³ /év	220 428
Értékesítési különbözet	m ³ /év	62 001
ebből: háztartásoknak szolgáltatott	m ³ /év	192 016
Intézményeknek,	m ³ /év	4 882
Közületeknek	m ³ /év	23 530
Aknás és bekötővezeték csőtörések száma	db	62
Gerinces csőtörés	db	2