

2015. MÁJ 15.

Reich

Kiss Judit
vízell. és csat. mérnök
Iroda: 2335 Taksony, Akácfa u. 34.
T.: 06-30-317-55-45
e-mail: kiss.judit@tervconsult.hu



T.

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Műszaki Osztály!

Elkészítettem Taksony, Rezeda u. 10. (HRSZ: 742) sz. alatti ingatlan ivóvíz bekötés tervét. Az ivóvíz gerincvezeték zöldterületben helyezkedik el.

A mellékelt tervdokumentáció alapján kérem közterület-felhasználási, ill. útfelbontási engedélyük megadását.

Kérem, hogy további ügyintézésel az ingatlan hasznélvezőjét szíveskedjenek megkeresni az alábbi elérhetőségen:

Rácz Zsolt
235 Taksony, Rezeda u. 10.
T.: 30/811-25-63

Köszönettel:

Taksony, 2015. május 14.

Melléklet: 1 pld tervdokumentáció
3 000 Ft-ért illetékbélyeg

Kiss Judit

VZ-T, Azonosító: 13-5052

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Iktatási szám: 1949-1 /2015	
Előirat:	
Érkezett: 2015.05.18	Előadó: Reich

Kiss Judit
vízell. és csat. mérnök
Iroda: 2335 Taksony, Akácfa u. 34.
T.: 06-30-317-55-45
e-mail: kiss.judit@tervconsult.hu

IVÓVÍZ BEKÖTÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

Taksony, Rezeda u. 10.

HRSZ: 742

e-2015-88

Készült: 2015. május

MŰSZAKI LEÍRÁS Ivóvíz bekötéshez

Bekötés helye: Taksony, Rezeda u. 10.
HRSZ: 742

Kérelmező: Rácz Zsolt és Rácz- Máté Orsolya
2335 Taksony, Rezeda u. 10.

Víz kivételi helyek:

Konyha: mosogató
Fürdőszoba: fürdőkád, mosdó, wc
Háztartási helyiség: mosógép, mosogató, kézmosó

Várható vízfogyasztás: max. 1,0 m³/d, $Q_{h\ max} = 0,5\ m^3/h$

Az ingatlan vízellátását jelenleg fúrt kút biztosítja. Az előre kötés előtt az épület vízvezetékét a fúrt kút vezetékétől szét kell választani, annak betáplálási lehetőségét meg kell szüntetni. *A fúrt kút vize a vezetékes ivóvízzel nem keveredhet!*

Az ingatlan előtt a Rezeda utcában NA 100-as azbesztcement ivóvízvezeték, gázvezeték, valamint szennyvízvezeték, telefonkábel és elektromos légkábel van. Az Üzemeltetővel történt egyeztetés alapján a családi ház vízellátása a Rezeda utcai gerincvezetékéről történhet. Az ivóvíz gerincvezeték zöldterületben, a telekhatártól mintegy 5 m-re helyezkedik el, melynek nyomvonalát kézzel ásott kutatóárokkaival fel kell tárni.

A rákötés helyén 1x1 m-es munkagödröt készítsenek. Az utca keresztezése nyílt árokkaival történjen. A munkaárkot védőkorláttal kell ellátni, éjszakára ki kell világítani.

Az ivóvíz bekötést NA 25-ös KPE csővel végezzék, a közterületen NA 50-es acél védőcsőben. A bekötővezeték elhelyezése a mellékelt helyszínrajz szerint készüljön, a bekötővezeték min. 1,20 m mélyen legyen.

A vízmérő akna szabványosan előszerelt, előregyártott műanyag akna, teteje lépcsőállós fedlappal záródik. A vízóra leolvasása, esetleges cseréje a kiemelhető szerelvényezés felemelésével történik.

A vízóra akna tetejét – a ritka, esetenkénti személygépkocsi forgalom lehetőségére való tekintettel – 20 cm szélesen 20 cm vastag beton gallérral kell körbeépíteni, majd erre acél fedlapot helyezni.


Az vízóra akna és az épület közötti vezeték nyomvonalát a 2. sz. helyszínrajz tartalmazza. A vezeték fektetési mélysége a fagyvesztély miatt min. 80 cm legyen. A balesetek elkerülése érdekében a földkiemelésnél a vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani. A közmű-egyeztetési jegyzőkönyvekben leírtakat be kell tartani, az előírt szakfelügyeleteteket meg kell kérni.

Felhívom figyelmét, hogy az ivóvízvezeték bekötése előtt


- az Üzemeltetővel (Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Dunavarsányi Üzemigazgatóság T.: 06-24-483-128) a **munkálatok időpont-egyeztetése szükséges,**
- szolgáltatói szerződést kell kötni,
- a munkálatok során a közmű-egyeztetési **jegyzőkönyvekben előírtakat be kell tartani**
- az önkormányzat szakhatósági, tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását meg kell kérni.

Az engedélyezési dokumentációt az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében előírtak alapján készítettem el.

Taksony, 2015. május


Kiss Judit vízell. és csat. mérnök
VZ-T, azonosító: 13-5052

Melléklet: Közmű-egyeztetési jegyzőkönyvek
Tulajdoni lap másolat
2 db Helyszínrajz
1 db Aknarajz
1 db Fejgödör kialakítás rajza



742

743

8

10

12

NA 25 KPE
vízbekötés

741

749

9

757

756

11

Rezeda u.

A tervezett munka ÉRINTI az
Invitel Távközlési Zrt. létesítményeit, ezért csak
távközlési szakfelügyelet jelenlétében végezhető.
A szakfelügyeletet a kivitelezés megkezdése előtt
10 nappal az Invitel Távközlési Zrt.
hálózatüzemeltetési osztályánál kell megrendelni.

2015 MÁJ 11.

eredeti példányt átvettem

Kiss JuditIroda: 2335 Taksony Akácfa u. 34. sz.
T: 30/317-55-45 e-mail: kiss.judit@tervconsult.huEngedélyező: Rácz Zsolt és Rácz-Máté Orsolya
2335 Taksony, Rezeda u. 10.Dátum:
2015. májusTárgy:
Taksony, Rezeda u. 1. (HRSZ: 742)
sz. alatti ingatlan vízellátása

Tervezőszám: e-2015-88

Méretarány: M = 1 : 200

HELYSZÍNRAJZ

Rajzszám: 1.

Tervfázis: ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Fájlnev:
T, Rezeda 10.Tervező: 
Kiss JuditVízellátási és Csatornázási mérnök
Tervezői szakterület VZ-T, KB-T

Ez a terv Kiss Judit szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja.