



Taksonyi Polgármesteri Hivatal

Hatósági Iroda

Műszaki Csoport

H-2335 Taksony, Fő út 85. ☎: +36-24/520-777 és műszaki csoport +36-24/520-773, Fax: +36-24/520-770
E-mail: lehoczky.maria@taksony.hu

Szám:

Tárgy: kérelem közműbekötés kapcsán közútkezelői-,
tulajdonosi- és szakhatósági hozzájárulásért

Ügyintéző: Reichné Lehoczky Mária

TAKSONY NAGYKÖZSÉG JEGYZŐJÉNEK

KÉRELEM



Alulírott SZENTKUTI JÓZSEF.....(név)

lakcím: 1122 BUDAPEST, BERCSENYI U. 7411.

telefonszám: 30/933-02-13

email: ez úton kérem, hogy

Taksony, SZIGET UJÁRÁDÓ.....utca/tér 4 sz. alatti, 2162..... hrsz.- ú ingatlan

ivóvízbekötéséhez

szennyvízbekötéséhez

gázellátásához

elektromos bekötéséhez

a benyújtott tervdokumentáció alapján - a bekötéssel érintett Önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában - **közútkezelői-, tulajdonosi- és szakhatósági hozzájárulást** kiadni szíveskedjenek!

Melléklet : 1 pld. tervdokumentáció

Taksony, 2015. október 5.

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
POLGÁRMESTERI HIVATAL	
IKTATÓ	
Iktatási szám:	
H/ 1091-1	12015
Előírat:	
Érkezett: <u>2015.10.06.</u>	Előadó: <u>Reichné</u>

Reichné Lehoczky Mária
aláírás

Kiss Judit
vízell. és csat. mérnök
Iroda: 2335 Taksony, Akácfa u. 34.
T.: 06-30-317-55-45
e-mail: kiss.judit@tervconsult.hu

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
2360 Gyál, Kőrösi út 190.
Dunavarsányi Üzemigazgatóság
2336 Dunavarsány Hrsz. 36/17 3.

IVÓVÍZ BEKÖTÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

Taksony, Sziget Nyaraló u. 4.

HRSZ: 2162

e-2015-171

Készült: 2015. szeptember

MŰSZAKI LEÍRÁS Ivóvíz bekötéshez

Bekötés helye: Taksony, Sziget Nyaraló u. 4.
HRSZ: 2162

Kérelmező: Szentkúti József
1192 Budapest, Bercsényi u. 74/1.

Víz kivételi helyek:

Konyha: mosogató
Fürdőszoba: zuhany, kézmosó, wc

Várható vízfogyasztás: max. 1,0 m³/d, $Q_{h\max} = 0,5 \text{ m}^3/\text{h}$

Az ingatlan vízellátását jelenleg fúrt kút biztosítja. Az előre kötés előtt az épület vízvezetékét a fúrt kút vezetékétől szét kell választani, annak betáplálási lehetőségét meg kell szüntetni. *A fúrt kút vize a vezetékes ivóvízzel nem keveredhet!*

Az ingatlan előtt a Sziget Nyaraló utcában NA 100-as KM PVC/NA 160-as KPE ivóvízvezeték, gázvezeték, valamint szennyvízvezeték, telefonkábel és elektromos légkabel van. Az Üzemeltetővel történt egyeztetés alapján a családi ház vízellátása az Nyaraló utcai gerincvezetékéről történhet. Az ivóvíz gerincvezeték nyomvonalát kézzel ásott kutatóárokkel fel kell tárni.

A rákötés helyén 1x1 m-es munkagödröt készítsenek. Az utca keresztezése a burkolat alatt öblítéssé fúrással, zöldterületen nyílt árokka történjen. A munkaárkot védőkorláttal kell ellátni, éjszakára ki kell világítani.

Az ivóvíz bekötést NA 25-ös KPE csővel végezzék, a közterületen NA 50-es acél védőcsőben. A bekötővezeték elhelyezése a mellékelt helyszínrajz szerint készüljön, a bekötővezeték min. 1,20 m mélyen legyen.

A vízmérő a telekhatártól 0,7 m-re lévő, 1 x 1,9 m belső keresztmetszetű, 1,5 m mély aknában kerül elhelyezésre. Tetején 65x65 cm-es lebúvónyílás épült. A vízóra biztonságos megközelítését, leolvasását és esetleges cseréjét az oldalfalba helyezett műanyag bevonatú acél hágcsővel, ill. létrával biztosítsák.

A vízóra akna és az épület közötti vezeték nyomvonalát a 2. sz. helyszínrajz tartalmazza. A vezeték fektetési mélysége a fagyveszély miatt min. 80 cm legyen.


A balesetek elkerülése érdekében a földkiemelésnél a vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani. A közmű-egyeztetési jegyzőkönyvekben leírtakat be kell tartani, az előírt szakfelügyeleteteket meg kell kérni.

Felhívom figyelmét, hogy az ivóvízvezeték bekötése előtt

- az Üzemeltetővel (Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Dunavarsányi Üzemigazgatóság T.: 06-24-483-128) a **munkálatok időpont-egyeztetése szükséges,**
- szolgáltatói szerződést kell kötni,
- a munkálatok során a közmű-egyeztetési **jegyzőkönyvekben előírtakat be kell tartani**
- az önkormányzat szakhatósági, tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását meg kell kérni.

Az engedélyezési dokumentációt az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében előírtak alapján készítettem el.

Taksony, 2015. október 2.


.....
Kiss Judit vízell. és csat. mérnök
VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG,
azonosító: 13-5052

Melléklet: Közmű-egyeztetési jegyzőkönyvek
Tulajdoni lap másolat
2 db Helyszínrajz
1 Fejgödör kialakítás rajza

