

Kiss Judit
 vízell. és csat. mérnök
 2335 Taksony, Akácfa u. 34.
 T.: 06-30-317-55-45
 e-mail: judit.kiss@invitel.hu

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
POLGÁRMESTERI HIVATAL	
IKTATÓ	
Iktatási szám:	M/ 3702-1 /2016
Előirat:	
Érkezett:	2016.07.13
Előadó:	JH

T.

**Taksony Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
 Műszaki Osztály!**

Elkészítettem Taksony, Sziget Nyaraló u. 9a. (HRSZ: 2630) sz. alatti ingatlan ivóvíz bekötővezetékének engedélyezési tervét. A tervezett vezeték az utcát keresztezi, az ivóvíz gerincvezeték a murvával fedett út túloldalán, zöldterületben helyezkedik el.

A tervezés során a Vízszolgáltatóval egyeztettem, a közmű-egyeztetés folyamatban van.

A vezeték építéséhez a mellékelt terv alapján kérem közterület-felhasználási engedélyüket és tulajdonosi-kezelői hozzájárulásuk megadását.

Az ügyintézés során kérem a tulajdonossal (Reketes Ottília 2335 Taksony, Sziget Nyaraló u. 9a. T. 30/339-80-86) felvenni a kapcsolatot.

Köszönettel:

Taksony, 2016. július 11.



Melléklet: 1 pld. tervdokumentáció
 3000 Ft-ért illetékbélyeg

MŰSZAKI LEÍRÁS Ivóvíz bekötéshez

Bekötés helye: Taksony, Sziget nyaraló u. 9a.
HRSZ: 2630

Kérelmező: Reketes Ottília
2335 Taksony, Sziget nyaraló u. 9a.

Víz kivételi helyek:

Konyha: mosogató
Fürdőszoba: zuhany, mosdó, mosógép
WC kézmosóval

Várható vízfogyasztás: max. 1,0 m³/d, $Q_{h\max} = 0,5 \text{ m}^3/\text{h}$

Az ingatlan vízellátását jelenleg fúrt kút biztosítja. Az előre kötés előtt az épület vízvezetékét a fúrt kút vezetékétől szét kell választani, annak betáplálási lehetőségét meg kell szüntetni. *A fúrt kút vize a vezetékes ivóvízzel nem keveredhet!*

Az ingatlan előtt az utcában NA 100-as KM PVC ivóvízvezeték, gázvezeték, valamint szennyvízvezeték, telefonkábel és elektromos légkábel van. Az Üzemeltetővel történt egyeztetés alapján az ingatlan vízellátása az utcai gerincvezetékéről történhet. Az ivóvíz gerincvezeték nyomvonalát kézzel ásott kutatóárokkel fel kell tárni.

A rákötés helyén 1x1 m-es munkagödröt készítsenek. Az utca keresztezése a burkolat alatt öblítéssé fúrással, zöldterületen nyílt árokkal történjen. A munkaárokot védőkorlással kell ellátni, éjszakára ki kell világítani.

Az ivóvíz bekötést NA 25-ös KPE csővel végezzék, a közterületen NA 50-es acél védőcsőben. A bekötővezeték elhelyezése a mellékelt helyszínrajz szerint készüljön, a bekötővezeték min. 1,20 m mélyen legyen.

A vízmérő akna szabványosan előszerelt, előregyártott műanyag akna, teteje lépcsőállító fedlappal záródik. A vízóra leolvasása, csatlakozás cseréje a kiemelhető szerelvényezés felemelésével történik.

A vízóra akna és az épület közötti vezeték fektetési mélysége a fagyveszély miatt min. 80 cm legyen.

A balesetek elkerülése érdekében a földkiemelésnél a vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani. A közmű-egyeztetési jegyzőkönyvekben leírtakat be kell tartani, az előírt szakfelügyeletet meg kell kérni.


Felhívom figyelmét, hogy az ivóvízvezeték bekötése előtt

- az Üzemeltetővel (Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Dunavarsányi Üzemigazgatóság T.: 06-24-483-128) a **munkálatok időpont-egyeztetése szükséges,**
- szolgáltatói szerződést kell kötni,
- a DPMV Zrt. üzletszabályzatában előírt díjakat be kell fizetni,
- a munkálatok során a közmű-egyeztetési **jegyzőkönyvekben előírtakat be kell tartani**
- az önkormányzat szakhatósági, tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását meg kell kérni.

Az ivóvíz bekötővezeték elkészülte után a munkaárok visszatöltését csak a vezeték DPMV Zrt. által történt nyíltárkos bemérése után lehet elvégezni!

Az engedélyezési dokumentációt az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében előírtak alapján készítettem el.

Taksony, 2016. július 11.


Kiss Judit vízell. és csat. mérnök
VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG,
azonosító: 13-5052

Melléklet:

Közmű-egyeztetési helyszínrajz
Fejgödör kialakítás rajza

