



## MŰSZAKI LEÍRÁS Szennyvíz bekötés építéséhez

**Bekötés helye:** Taksony, Ady Endre u. 18.  
HRSZ: 962/1

**Kérelmező:** Pfiszter Zoltán  
2335 Taksony, Ady Endre u. 18.

Fenti ingatlan telekmegosztással került kialakításra. A megosztás során a meglévő családi ház bekötővezetékei az új ingatlanra kerültek, így a családi háznak új bekötővezetéseket kell építeni.

A szennyvíz keletkezési helye:

Konyha: mosogató, mosogatógép  
Teakonyha: mosogató  
Fürdőszoba: fürdőkád, mosdó, wc, mosógép  
WC kézmosóval  
Zuhany wc-vel és kézmosóval

Az elvezetendő szennyvíz mennyisége és minősége: 0,72 m<sup>3</sup>/d szociális szennyvíz.

**A szennyvízcsatornába csapadékvíz, ipari szennyvíz és hígtrágya nem vezethető be!**

Az Üzemeltetővel történt egyeztetés után az új szennyvíz bekötővezeték közterületen, zöldterületben a már meglévő, jelenleg használt bekötővezetésekre köthető, a helyszínrajz szerint. **A bekötővezetésekre történő rákötést csak az Üzemeltető végezheti el, ill. annak jelenlétében végezhető el. A bekötővezetésekről történő leágazást 110/110-es 45°-os ágidommal kell kialakítani.**

A nyomvonal kiemelése nyílt árokkal történjen, melyet védőkorláttal kell ellátni, éjszakára ki kell világítani. A gerincvezeték feltárása és a munkaárok kiemelése csak kézi földmunkával történhet. A vezeték fektetését az üzemelő bekötővezetékétől az utca keresztezésével a telekhatári tisztítónyílás, majd az épületből történő kiállítás irányába haladva kell végezni. A vezeték NA 110-es KG PVC csőből készüljön, melyet a közmű-vezetékek keresztezésénél 1-1 m túlnyújtással NA 160-as (1 m-enként távtartókkal ellátott) védőcsőbe kell helyezni. A bekötővezeték és a házi bekötés lejtése 0,5-1,0 % legyen, a függőleges és vízszintes iránytöréseket lehetőleg két darab 45 ° -os ívidommal kell kialakítani.

A házi bekötés a telekhatártól 0,5 m-re elhelyezendő tisztítónyíláson keresztül kapcsolódjon a bekötővezetékhez. **A tisztítónyílásnak min. 160 mm átmérőjűnek, ill. 25 x 25 cm keresztmetszetűnek kell lennie.**

A bekötővezeték feltárására nem volt lehetőség, az átkötési pont mélysége -0,5 m.

A házi bekötés és a tisztítónyílás elhelyezésénél a meglévő közművektől való védőtávolságot figyelembe kell venni. A védőtávolság hiányában a közmű-vezetékek keresztezésénél a szennyvízvezeték 1-1 m túlnyújtással védőcsőbe kell helyezni.

**A fogadó vákuumakna fedlapszintjéig az épületen belül lévő szabadon álló vezetékeket utólag húzásbiztossá kell tenni. Az épületen belül csak csavarozható tetejű tisztítónyílások építhetők be.**

A balesetek elkerülése érdekében a földkiemelésnél a vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani.


Felhívom figyelmét, hogy a szennyvízvezeték bekötése előtt

- az Üzemeltetővel (Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Dunavarsányi Üzemigazgatóság T.: 06-24-483-115) a **munkálatok időpont-egyeztetése szükséges,**
- a DPMV Zrt. üzletszabályzatában előírt díjakat be kell fizetni
- szolgáltatói szerződést kell kötni,
- a munkálatok során a közmű-egyeztetési **jegyzőkönyvekben előírtakat be kell tartani**
- az önkormányzat szakhatósági, tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását meg kell kérni.

*Az szennyvíz bekötővezeték elkészülte után a munkaárok visszatöltését csak a vezeték DPMV Zrt. által történt nyíltárkos bemérése után lehet elvégezni!*

Az engedélyezési dokumentációt az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében előírtak alapján készítettem el.

Taksony, 2016. augusztus 24.

  
.....  
Kiss Judit vízell. és csat. mérnök  
VZ-TEL, azonosító: 13-5052

Melléklet: Közmű-egyeztetési helyszínrajz

## **MŰSZAKI LEÍRÁS** **Ivóvíz bekötéshez**

**Bekötés helye:** Taksony, Ady Endre u. 18.  
HRSZ: 962/1

**Kérelmező:** Pfiszter Zoltán  
2335 Taksony, Ady Endre u. 18.

Fenti ingatlan telekmegosztással került kialakításra. A megosztás során a meglévő családi ház bekötővezetékei az új ingatlanra kerültek, így a családi háznak új bekötővezetéseket kell építeni.

Víz kivételi helyek:

Konyha: mosogató, mosogatógép  
Teakonyha: mosogató  
Fürdőszoba: fürdőkád, mosdó, wc, mosógép  
WC kézmosóval  
Zuhany wc-vel és kézmosóval

Várható vízfogyasztás: max. 1,0 m<sup>3</sup>/d,  $Q_{h\ max} = 0,5\ m^3/h$

Az ingatlan vízellátása jelenleg is vezetékes ivóvízzel biztosított, de a telekmegosztás miatt új bekötővezeteket kell építeni.

Az ingatlan fűtő kúttal is rendelkezik, melyből a zöldterületet locsolják.

Az ingatlan előtt az Ady Endre utcában NA 100-as KM PVC ivóvízvezeték, gázvezeték, valamint szennyvízvezeték, telefonkábel és elektromos légkabel van. Az Üzemeltetővel történt egyeztetés alapján a családi ház vízellátása az Ady Endre utcai gerincvezetékéről történhet. Az ivóvíz gerincvezeték nyomvonalát kézzel ásott kutatóárokkaival fel kell tární.

A rákötés helyén 1x1 m-es munkagödröt készítsenek. Az utca keresztezése nyílt árokkal történjen. A munkaárkot védőkorláttal kell ellátni, éjszakára ki kell világítani.

Az ivóvíz bekötést NA 25-ös KPE csővel végezzék, a közterületen NA 50-es acél védőcsőben. A bekötővezeték elhelyezése a mellékelt helyszínrajz szerint készüljön, a bekötővezeték min. 1,20 m mélyen legyen.

A vízmérő akna szabványosan előszerelt, előregyártott műanyag akna, teteje lépésálló fedlappal záródik. A vízóra leolvasása, esetleges cseréje a kiemelhető szerelvényezés felemelésével történik.

A vízóra akna és az épület közötti vezeték nyomvonalát a 2. sz. helyszínrajz tartalmazza. A vezeték fektetési mélysége a fagyvesztély miatt min. 80 cm legyen.

A meglévő vízbekötést le kell zárni, az új vezeték a meglévő, üzemelő vezetékszakaszhoz kell csatlakoztatni. Az Üzemeltetőnél Szolgáltatói szerződést kell módosítani.

A balesetek elkerülése érdekében a földkiemelésnél a vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani. A közmű-egyeztetési jegyzőkönyvekben leírtakat be kell tartani, az előírt szakfelügyeleteteket meg kell kérni.


Felhívom figyelmét, hogy *az ivóvízvezeték bekötése előtt*

- az Üzemeltetővel (Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Dunavarsányi Üzemigazgatóság T.: 06-24-483-128) a **munkálatok időpont-egyeztetése szükséges,**
- szolgáltatói szerződést kell kötni,
- a DPMV Zrt. üzletszabályzatában előírt díjakat be kell fizetni,
- a munkálatok során a közmű-egyeztetési **jegyzőkönyvekben előírtakat be kell tartani**
- az önkormányzat szakhatósági, tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását meg kell kérni.

*Az ivóvíz bekötővezeték elkészülte után a munkaárok visszatöltését csak a vezeték DPMV Zrt. által történt nyíltárkos bemérése után lehet elvégezni!*

Az engedélyezési dokumentációt az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében előírtak alapján készítettem el.

Taksony, 2016. augusztus 24.

  
.....  
Kiss Judit vízell. és csat. mérnök  
VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG,  
azonosító: 13-5052