

Kiss Judit
vízell. és csat. mérnök
Iroda: 2335 Taksony, Akácfa u. 34.
T.: 06-30-317-55-45
e-mail: kiss.judit@tervconsult.hu

IVÓVÍZ BEKÖTÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

Taksony, Szent Gellért u. 31.

HRSZ: 2969

e-2016-203

Készült: 2016. szeptember

MŰSZAKI LEÍRÁS Ivóvíz bekötéshez

Bekötés helye: Taksony, Szent Gellért u. 31.
HRSZ: 2969

Kérelmező: Kalmár Károly
2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 5/4. I/13.

Az ingatlanon családi ház fog épülni.

Víz kivételi helyek:

Kerti csap

Konyha: mosogató, mosogatógép

Fürdőszoba: fürdőkád, mosdó, mosógép

WC kézmosóval

Várható vízfogyasztás: max. $1,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{h \max} = 0,5 \text{ m}^3/\text{h}$

Az ingatlan előtt a Szent Gellért utcában NA 110-es KPE ivóvízvezeték, szennyvíz- és gázvezeték, hírközlő kábel, valamint oszlopokon elhelyezett elektromos légkábel van. Az Üzemeltetővel történt egyeztetés alapján a családi ház vízellátása a Szent Gellért utcai gerincvezetésekről történhet. Az ivóvíz gerincvezeték nyomvonalát kézzel ásott kutatóárokkaival fel kell tárni.

A rákötés helyén 1x1 m-es munkagödröt készítsenek. Az utca keresztezése a burkolat alatt öblítéssé fúrással, zöldterületen nyílt árokkaival történjen. A munkaárkot védőkorláttal kell ellátni, éjszakára ki kell világítani.

Az ivóvíz bekötést NA 25-ös KPE csővel végezzék, a közterületen NA 50-es acél védőcsőben. A bekötővezeték elhelyezése a mellékelt helyszínrajz szerint készüljön, a bekötővezeték min. 1,20 m mélyen legyen.

A vízmérő akna szabványosan előszerelt, előregyártott műanyag akna, teteje lépésálló fedlappal záródik. A vízóra leolvasása, esetleges cseréje a kiemelhető szerelvényezés felemelésével történik.

Amennyiben a vízóra akna személygépkocsi bejáróba kerül, tetejét 20 cm szélesen 20 cm vastag beton gallérral kell körbeépíteni, majd erre acél fedlapot helyezni.

Az vízóra akna és az épület közötti vezeték fektetési mélysége a fagyveszély miatt min. 80 cm legyen.

A balesetek elkerülése érdekében a földkiemelésnél a vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani. A közmű-egyeztetési jegyzőkönyvekben leírtakat be kell tartani, az előírt szakfelügyeleteteket meg kell kérni.


Felhívom figyelmét, hogy *az ivóvízvezeték bekötése előtt*

- az Üzemeltetővel (Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Dunavarsányi Üzemigazgatóság T.: 06-24-483-128) a **munkálatok időpont-egyeztetése szükséges,**
- szolgáltatói szerződést kell kötni,
- a DPMV Zrt. üzletszabályzatában előírt díjakat be kell fizetni,
- a munkálatok során a közmű-egyeztetési **jegyzőkönyvekben előírtakat be kell tartani**
- az önkormányzat szakhatósági, tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását meg kell kérni.

Az ivóvíz bekötővezeték elkészülte után a munkaárok visszatöltését csak a vezeték DPMV Zrt. által történt nyíltárkos bemérése után lehet elvégezni!

Az engedélyezési dokumentációt az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében előírtak alapján készítettem el.

Taksony, 2016. október 8.


.....
Kiss Judit vízell. és csat. mérnök
VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG,
azonosító: 13-5052

Melléklet: Közmű-egyeztetési jegyzőkönyvek
Közmű-egyeztetési helyszínrajz

