

Kiss Judit
vízell. és csat. mérnök
Iroda: 2335 Taksony, Akácfa u. 34.
T.: 06-30-317-55-45
e-mail: kiss.judit@tervconsult.hu

IVÓVÍZ BEKÖTÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

Taksony, Forrás Sétány 41.

HRSZ: 5500

e-2016-177

Készült: 2016. szeptember

MŰSZAKI LEÍRÁS Ivóvíz bekötéshez

Bekötés helye: Taksony, Forrás sétány 41.
HRSZ: 5500

Kérelmező: Ruff Béla
2335 Taksony, Andrássy u. 18.

Víz kivételi helyek:

Kerti csap

Konyha: mosogató,
Fürdőszoba: kád, wc, mosdó

Várható vízfogyasztás: max. $1,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{h \max} = 0,5 \text{ m}^3/\text{h}$

Az ingatlan előtt a Forrás sétányon NA 110-es KPE ivóvízvezeték, szennyvíz- és gázvezeték, hírközlő kábel, valamint oszlopokon elhelyezett elektromos légkábel van. Az Üzemeltetővel történt egyeztetés alapján az ingatlan vízellátása a Forrás sétányi gerincvezetésekről történhet. Az ivóvíz gerincvezeték nyomvonalát kézzel ásott kutatóárokka

A rákötés helyén 1x1 m-es munkagödröt készítsenek. Az utca keresztezése a burkolat alatt öblítéssé fúrással, zöldterületen nyílt árokkal történjen. A munkaárkot védőkorláttal kell ellátni, éjszakára ki kell világítani.

Az ivóvíz bekötést NA 25-ös KPE csővel végezzék, a közterületen NA 50-es acél védőcsőben. A bekötővezeték elhelyezése a mellékelt helyszínrajz szerint készüljön, a bekötővezeték min. 1,20 m mélyen legyen.

A vízmérő akna szabványosan előszerelt, előregyártott műanyag akna, teteje lépésálló fedlappal záródik. A vízóra leolvasása, esetleges cseréje a kiemelhető szerelvényezés felemelésével történik.

Az vízóra akna és az épület közötti vezeték fektetési mélysége a fagyveszély miatt min. 80 cm legyen.

A balesetek elkerülése érdekében a földkiemelésnél a vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani. A közmű-egyeztetési jegyzőkönyvekben leírtakat be kell tartani, az előírt szakfelügyeleteteket meg kell kérni.


Felhívom figyelmét, hogy az ivóvízvezeték bekötése előtt

- az Üzemeltetővel (Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Dunavarsányi Üzemigazgatóság T.: 06-24-483-128) a **munkálatok időpont-egyeztetése szükséges,**
- szolgáltatói szerződést kell kötni,
- a DPMV Zrt. üzletszabályzatában előírt díjakat be kell fizetni,
- a munkálatok során a közmű-egyeztetési **jegyzőkönyvekben előírtakat be kell tartani**
- az önkormányzat szakhatósági, tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását meg kell kérni.

Az ivóvíz bekötővezeték elkészülte után a munkaárok visszatöltését csak a vezeték DPMV Zrt. által történt nyíltárkos bemérése után lehet elvégezni!

Az engedélyezési dokumentációt az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében előírtak alapján készítettem el.

Taksony, 2016. október 8.


.....
Kiss Judit vízell. és csat. mérnök
VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG,
azonosító: 13-5052

Melléklet: Közmű-egyeztetési jegyzőkönyvek
Közmű-egyeztetési helyszínrajz

Forrás sétány

NA 25 KPE
vízbekötés

Kiss Judit

Iroda: 2335 Taksony Akácfa u. 34. sz.
T: 30/317-55-45 e-mail: kiss.judit@tervezonut.hu

Engedélyes:

Ruff Béla
2335 Taksony, Andrássy u. 18.

Dátum:

2016. szeptember

Tárgy:

Taksony, Forrás sétány 41. (HRSZ: 5500)
sz-ú ingatlan vízellátása

Tervezőm:

e-2016-177

Méretarány:

M = 1 : 200

KÖZMŰ-EGYEZTETÉSI HELYSZÍNRAJZ

Rajzszám:

1.

Tervfázis:

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Fájlnev:

T, Forrás 5500

Tervező:

Kiss Judit
Kiss Judit

Vízellátási és Csatornázási mérnök
Tervezői szakterület VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG

Ez a terv Kiss Judit szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja.